

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД



Враца 3000, ул. "Александър Стамболийски" №2

тел: 092/ 66 12 23, факс: 092/ 66 09 77

e-mail: vik_vratza@abv.bg, www.vik.vratza.com



ДО
ЗАКУПИЛИТЕ ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ПО ЗОП № 00330-2014-0003



РАЗЯСНЕНИЕ на основание чл. 29 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Предвид постъпило запитване, правим следните разяснения:

1. В какви съдове се осъществяват доставките - кубикови или автоцистерни?

Възложителят използва свои съдове за натриев хипохлорит. Те са пластмасови цистерни, всяка с вместимост 1200 кг.

2. Какво е ориентировъчното месечно потребление на продукта?

Възложителят не може да уточни предварително какви количества и в каква периодичност ще са му нужни за времето на изпълнение на договора. Потреблението зависи от конкретните потребности от натриев хипохлорит към момента на заявката - според сезона, метеорологичните условия, според направените лабораторни замервания и т. н.

21.05.2014 г.
гр. Враца

УПРАВИТЕЛ:

/Ангел Престойски/

